

JULIO de 2019



INCENDIO APAGADO



El 25 de junio del 2019, en horas de la tarde, invitados de uno de los condominios a los que se prestan servicios de seguridad en Anapoima, informan a la guarda que hay fallas en el control de la temperatura del sauna: *“sale humo y, además, el interruptor se ve más grueso”*, afirmaban los afectados.

De inmediato, la vigilante apagó el sauna e hizo uso del extintor. Gracias a ello, se controló el fuego. Al parece, se produjo por sobrecarga de energía.

